# PLESSO 1
# PIANO SECONDO
H= 5.40mt.


Plafoniera IP65 Led 36W


Plafoniera circolare IP65 Led 21W

Plafoniera IP20 classe II dimmerabile con lastra opale Led 47W





Orientamento

LEGENDA SIMBOLI

	Plafoniera IP65 installata a soffitto o parete Led 36W
	Plafoniera IP20 classe II a con lastra opale Led 47W
	Plafoniera IP20 classe II a con lastra opale Led 36W
	Plafoniera circolare IP44 a controsoffitto lastra opale Led 35W
	Plafoniera circolare a plafone IP65 Led 21W
	Plafoniera Ermetica con rifrattore in vetro, lastra interna in plexigas IP65 Led 36W
	Corpo illuminante a sospensione composto da 50 lampade led 10W con attacco E27
	Rivelatore di presenza asservito all'impianto di illuminazione
	Sonda di luminanza
	Cavo Bus-Dali

N.B. Con le lettere sotto indicate si intende:
"P" Installazione a plafone
"C" Installazione a controsoffitto
"S" Installazione a sospensione
"D" Dimmerabilità plafoniera con sistema DALI

REGIONE SICILIANA
Comune di Palermo (PA)

Sostituzione dei dispositivi di illuminazione esistenti nel plesso di Clinica Medica I dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo con sistemi Led

COMMITTENTE:
Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone Palermo

PROGETTAZIONE :

sede operativa
via G. Giusti, 9
90144 Palermo
Tel./Fax 091-7302861
e-Fax 178221322
cirmti@cirmtecnica.it

PROGETTISTA
COLLABORATORE: – Ing. Sergio Beppa

DIRETTORE DEI LAVORI:

DITTA APPALTATRICE:

PROGETTO ESECUTIVO

05
04
03
02
01

PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PIANO SECONDO 1 - STATO FUTURO

AGGIORNAMENTI :

Data :	Riferimenti Committente	n° commessa CIRM TECNICA	settore	n° elaborato
Scala 1:100			E	L 0 0 1 0

RIFERIMENTI :