

PLESSO 1  
PIANO PRIMO  
H = 5.35mt.



LEGENDA SIMBOLI

	Piantonera lamellare con ottica dark light IP20 con lampade FL 4x18W
	Piantonera prismatizzata IP40 con lampade FL 4x18W
	Piantonera lamellare con ottica dark light IP20 con lampade FL 4x35W
	Piantonera lamellare con ottica dark light IP20 con lampade FL 3x35W
	Piantonera lamellare con ottica dark light IP20 con lampade FL 2x35W
	Piantonera prismatizzata IP40 con lampade FL 2x36W
	Piantonera lamellare con ottica dark light IP20 con lampade FL 2x18W
	Piantonera IP65 a soffitto o parete con lampade FL 2x58W
	Piantonera IP65 a soffitto o parete con lampade FL 2x36W
	Piantonera IP65 a soffitto o parete con lampade FL 1x36W
	Piantonera IP65 a soffitto o parete con lampade FL 2x18W
	Piantonera IP65 a soffitto o parete con lampade FL 1x18W
	Punto luce a soffitto
	Punto luce o parete

N.B. Con la dicitura "P", "C", "S" si indica in ordine installazione a parete, controsoffitto e sospensione

REGIONE SICILIANA  
Comune di Palermo (PA)

Sostituzione dei dispositivi di illuminazione esistenti  
nel plesso di Clinica Medica I dell'A.O.U.P. Poolo  
Giaccone di Palermo con sistemi led

COMITENTE:  
Azienda Ospedaliera Universitaria Poolo Giaccone Palermo

PROGETTAZIONE :  
  
Scopo progetto  
via G. Galilei, 2  
90144 Palermo  
tel. 091 2300000  
e-mail: 1782213322  
daniele@mcmeccanica.it

PROGETTISTI:  
COLLABORATORE:  
- Ing. Sergio Baggio  
DIRETTORE DEI LAVORI:  
DIRETTORE GENERALE:

PROGETTO ESECUTIVO

05. \_\_\_\_\_  
04. \_\_\_\_\_  
03. \_\_\_\_\_  
02. \_\_\_\_\_  
01. \_\_\_\_\_  
**PLANIMETRIA IMPIANTO DI  
ILLUMINAZIONE  
PIANO PRIMO I - STATO D'ATTO**

ACQUINQUANTI:	INTERVENTI:	REITERANTI:
Data: _____	Informazioni Fornitrici:	CDM TECNICA
Scala: 1:100		Settore: _____
		0000000006