PLESSO 1
PIANO SECONDO
H= 5.40mt.

LEGENDA SIMBOLI	
	Plafoniera IP65 installata a soffitto o parete Led 36W
	Plafoniera IP20 classe II a con lastra opale Led 47W
	Plafoniera IP20 classe II a con lastra opale Led 36W
	Plafoniera circolare IP44 a controsoffitto lastra opale Led 35W
	Plafoniera circolare a plafone IP65 Led 21W
	Plafoniera Ermetica con rifrattore in vetro, lastra interna in plexigas IP65 Led 36W
	Corpo Illuminante a sospensione composto da 50 lampade led 10W con attacco E27
	Rivelatore di presenza asservito all'impianto di illuminazione
	Sonda di luminanza
	Cavo Bus-Dali

N.B. Con le lettere sotto indicate si intende:
"P" Installazione a plafone
"C" Installazione a controsoffitto
"S" Installazione a sospensione
"D" Dimmerabilità plafoniera con sistema DALI



Plafoniera circolare IP65 Led 21W

Plafoniera IP20 classe II dimmerabile con lastra opale Led 47W

Plafoniera IP65 Led 36W

Orientamento

REGIONE SICILIANA
Comune di Palermo (PA)

Sostituzione dei dispositivi di illuminazione esistenti nel plesso di Clinica Medica I dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo con sistemi Led

COMMITTENTE:
Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone Palermo

PROGETTAZIONE :
CIRM TECNICA
sede operativa
via G. Giusti, 9
90144 Palermo
Tel./Fax 091-7302861
e-Fax 1782213322
cirm@cirmtecnica.it

PROGETTISTA: - Ing. Sergio Rappa
COLLABORATORE:

DIRETTORE DEI LAVORI:

DITTA APPALTATRICE:

05
04
03
02
01

PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PIANO SECONDO 2 - STATO FUTURO

AGGIORNAMENTI :

RIFERIMENTI :

Data :	Riferimenti Committente	n° commessa CIRM TECNICA		settore	n° elaborato
Scala 1:100				E	L 0 0 0 1 1